



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе**

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в  
Слободском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «14» апреля 2022г

№54

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого района Кировской области, юридический адрес: 613214, Кировская область, Белохолуницкий район, с.Полом, ул.Энгельса, 27, ИНН 4303003657, ОГРН 1024300544322, юридический адрес: 613214, Кировская область, Белохолуницкий район, с.Полом, ул.Энгельса, 27, №61 от 13.04.2022г по решению начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе №0061 от 30.03.2022г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Оборудовать пищеблок исправной системой вентиляции, зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование (эл.плита, жарочный (духовой) шкаф, моечные ванны), являющиеся источниками выделения газов, влаги, тепла - локальными вытяжными системами, в соответствии с п.п. 2.13, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее- СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее- Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ).
2. Осуществлять производство готовых блюд на пищеблоке в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, иметь протоколы лабораторных испытаний готовых блюд на калорийность, в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;

Срок исполнения предписания: 01.04.2023г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе ( 613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.04.2023г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: МКОУ СОШ с.Полом  
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области  
в Слободском районе



Е.А.Важенина

Предписание получил (отправлено): « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении \_\_\_\_\_